

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 15 april 2020 17:13  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Schermerweg

Hoi [REDACTED]

Dankjewel voor de opmerkingen!

Deze heb ik zojuist verwerkt in de definitieve versie en komt zo snel mogelijk jouw kant op. De rapportage mag je uiteraard dan delen met de bewoner.

Wat betreft de inspectie bij huisnummer [REDACTED]: gaat dit om de wateroverlast in de kruipruimte? Misschien is de tijd van het jaar niet de beste tijd om te inspecteren, maar als deze bewoners echt overlast ervaren op de begane grond dan zouden we dat ook nu moeten zien (in de vorm van schade door in het verleden opgetreden optrekkend vocht). Wachten tot het najaar duurt misschien te lang voor de bewoner, dus schades zouden we nu wel alvast kunnen vastleggen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

---

Op al onze e-mail berichten is de disclaimer van toepassing.

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 10 april 2020 08:17  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Schermerweg

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 9 april 2020 13:26

Aan [REDACTED]

Onderwerp: Schermerweg

Hoi [REDACTED]

Hoi [REDACTED]

Zit je nog steeds lekker op kantoor, of ondertussen al verplaatst naar het zonnetje in de tuin?

**Lekker op kantoor!**

Ben je al toegekomen aan het doorlezen van de notitie van de Schermerweg? **Ja, duurde even.** Ben benieuwd of je nog opmerkingen hebt.

**Heb ik. Komen ze:**

- Paginanummering ontbreekt
- P.1 , regel 4 : geen last in kelder maar in kruipruimte (bij nr [REDACTED])
- P.1 , regel 7 : regelwater
- P.2 , regel 4 : de Kanaaloever = het Jaagpad
- P.3, bij grondwaterstandsmetingen : nog iets zeggen over uitzonderlijke hoeveelheden neerslag die zijn gevallen in winter?  
januari: 70 mm, februari: 220 mm!!
- P.4, ... tegen de gevel gebeurd – gebeurt
- P.5, aanleg drainage – dit gaan we vooralsnog niet faciliteren. Kans op terugstuwning vanuit riool is erg groot.  
Wil ik dus zo niet vermeld hebben.
- Nog iets zeggen over gevolgen bouw parkeergarages aan het Jaagpad en de geringe invloed daarop op de grondwaterstand in Schermerweg? (zie ook bijlage)
- Bijlage 1: is getekende grondwaterstand = 10% hoogste? Wellicht even tekst er bij zetten.
- Algemene gegevens inspectie: naam [REDACTED] moet zijn [REDACTED]

**Zou je dit nog kunnen aanpassen?**

**Ik ga er van uit dat ik deze rapportage met bewoner kan delen.**

**Verder lijkt het me toch handig als we ook bij nr. [REDACTED] een inspectie gaan uitvoeren.**

**Kun jij dat in gang zetten? Of is dat nu geen handig tijdstip? gelet op moment in het jaar?**

**Bedankt en alvast een prettig Paasweekend toegewenst!**

**Groet,**

[REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Beheerder Riolering

**Stads**w**erk072**

**Bezoekadres Postadres**

Herculesstraat 71 Postbus 9009

1812 PE ALKMAAR 1800 GA ALKMAAR

**Telefoon Mobiel**

[REDACTED]

**E-mail**

[Redacted]

Met vriendelijke groet,

|  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

---

[Redacted]

Op al onze e-mail berichten is de disclaimer van toepassing.

=====  
Disclaimer Stadswerk072 NV:  
Aan dit mailbericht kunnen geen rechten ontleend worden.  
No rights can be derived from the contents of this E-mail message.  
=====