

Advies brandveiligheid

Adres:	Alkmaar, Zeglis, Bestevaerstraat en Salomonstraat
Zaak id/kenmerk:	0000587780
Gebruiksfunctie:	Industrie (licht) bedrijfsunit
Documenten:	div. plattegronden brandcompartimentering
Archief:	Nieuw nietelewant
Toetsing niveau:	Nieuwbouw Bouwbesluit 2012 gezien de aanvraag datum 21-12-23
Datum:	09-02-2024
Toetser:	

Conclusie/ Samenvatting

- Sterke bij brand is niet opgenomen in de constructieve uitgangspunten uit 27-11-2023
- NEN 6069 criteria (REIW) van brandscheidingen is niet opgenomen op de plattegronden van de architect. (dit kan middels het renvooi)
- De Rookwerendheid Ra conform de NEN 6075 is niet opgenomen op de plattegronden.

Op te nemen Voorwaarden

- Van de toegepaste bouwmaterialen of bouwdelen in brandscheidingen (deuren, brandwerend glas, wanden, brandkleppen, brandwerende afdichtingen etc.) moet een kwaliteitsverklaring zijn afgegeven door een, door de minister van VROM aangewezen, deskundig, onafhankelijk instituut. Een kopie hiervan moet kunnen worden overlegd, indien de bouwinspecteur van de gemeente Alkmaar hierom vraagt.

Bijlage Bris rapportage

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen