

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 28 maart 2022 12:05
Aan: [REDACTED]
CC: Advies Riolering
Onderwerp: FW: 3509-01 Revisie riolering Schermerpad Alkmaar
Bijlagen: 3509-01A Revisie IT Riool Schermerpad.zip; 3509-01A Revisie riolering Schermerpad Alkmaar.pdf

Hoi [REDACTED]

Graag bijgevoegde revisie Schermerpad verwerken.

Staat ook in: <G:\Data\Stadswerk072\Beheer Openbare Ruimte\Team Riolering\10. Revisies\01. Hoofdriool\Schermerpad>

Alvast bedankt!

Groet,
[REDACTED]

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]

Beheerder Riolering
Stadswerk072

Bezoekadres

Herculesstraat 71
1812 PE ALKMAAR

Postadres

Postbus 9009
1800 GA ALKMAAR

Mobiel
[REDACTED]

E-mail
[REDACTED]

Van [REDACTED]
Verzonden: maandag 28 maart 2022 08:11
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: 3509-01 Revisie riolering Schermerpad Alkmaar

Hey [REDACTED]

Zie hierbij de aangepaste revisie van het Schermerpad.

Met een vriendelijke groet,

[REDACTED]

Directie / Toezicht



TELEFOON

[REDACTED]

E-MAIL

[REDACTED]

WEBSITE

www.stadswerk072.nl

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 15:20

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: FW: 3509-01 Revisie riolering Schermerpad Alkmaar

Goedemiddag [REDACTED]

Hierbij de aangepaste versie.

Was er al wat bekend m.b.t. de rioolinspectie ?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: maandag 14 maart 2022 13:06

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Fwd: 3509-01 Revisie riolering Schermerpad Alkmaar

Hey [REDACTED]

Zie de opmerkingen van [REDACTED].

Zie jij kans om dit aan te (laten) passen?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [REDACTED]

Datum: 14 maart 2022 om 12:33:47 CET

Aan: [REDACTED]


Onderwerp: RE: 3509-01 Revisie riolering Schermerpad Alkmaar

Hoi [REDACTED]


Bedankt.

Twee opmerkingen.

1. Gemengd, **gerooid** riool (streng + put) staat er niet op.



2. Plek overstort – is eigenlijk een overloop - is niet goed ingetekend.
Wellicht doorsnede put tekenen.



Kun je dit nog even door [redacted] laten aanpassen?

Alvast bedankt.

Groet,

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beheerder Riolering
Stadswerk**072**

Bezoekadres
 Herculesstraat 71
 1812 PE ALKMAAR

Postadres
 Postbus 9009
 1800 GA ALKMAAR

Mobiel

[REDACTED]

E-mail

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 09:23
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: 3509-01 Revisie riolering Schermerpad Alkmaar

Hey [REDACTED],

Hierbij stuur ik je de revisie van het Schermerpad.
De streng is dus niet aangesloten op het oppervlakte water. De overstort zit in de put -0.66 NAP.
We hebben het dus aangebracht met een toekomst visie.....

Met een vriendelijke groet,

[REDACTED]

Directie / Toezicht



TELEFOON

[REDACTED]

E-MAIL

[REDACTED]

WEBSITE

www.stadswerk072.nl

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 1 maart 2022 11:45
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
[REDACTED]
Onderwerp: FW: 3509-01 Revisie riolering Schermerpad Alkmaar

Goedemorgen [REDACTED]

Hierbij revisie riolering Schermerpad en Wagenmakerstraat te Alkmaar.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] p

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

|

