

[REDACTED]

Van: [REDACTED]@hillen-roosen.nl>
Verzonden: woensdag 1 mei 2024 12:56
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Brederodestraat Alkmaar

Goedemiddag [REDACTED],

Met betrekking tot de onderstaande vraag heeft Woonwaard een email gestuurd naar [REDACTED], maar [REDACTED] dient hier nog antwoord op te geven.

Kreeg nog wel een opmerking van Stadswerk i.v.m. riolering:

Het hemelwater van het pand mag niet direct geloosd worden op het gemeentelijk rioolstelsel.

[REDACTED], Graag een eis opnemen in de omgevingsvergunning dat het hemelwater van de nieuwbouw op eigen terrein verwerkt moet worden. Conform het beleidsplan klimaatadaptatie, die is vastgesteld op 12 maart 2024.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectcoördinatie
M: [REDACTED]



Hillen & Roosen Bouw
Benit 30
1043 BB Amsterdam
Postbus 75950
1070 AZ Amsterdam
Telefoon (020) 541 95 41
www.hillen-roosen.nl



Disclaimer:

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Het is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist of onvolledig is overgekomen of verkeerd is geadresseerd. Hiervoor kunnen HEMUBO ALMERE en haar werkmaatschappijen, geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend een document dat door een bevoegd persoon namens HEMUBO ALMERE of één van haar werkmaatschappijen is ondertekend is bindend. De inhoud van dit bericht en het bijbehorende e-mailadres mag niet openbaar worden gemaakt, vermenigvuldigd of worden verspreid aan derden. Wij verzoeken u om bij twijfel over de juistheid, de volledigheid of de adressering de e-mail direct te retourneren en daarna te vernietigen.

Bovengenoemde vennootschap is een groepsmaatschappij van de Hemubo Groep. De Hemubo-Groep betreft Hemubo Almere B.V. en de tot haar groep behorende ondernemingen als bedoeld in art. 2:24b BW.

Op onze werkzaamheden zijn uitsluitend de algemene inkoopvoorwaarden van de Hemubo Groep van toepassing. Overige algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door Hemubo schriftelijk van toepassing verklaard. De algemene inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Midden-Nederland en in te zien via www.hemubo.nl. Op verzoek worden deze u kosteloos toegezonden.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdruckt

Van: [REDACTED]@alkmaar.nl>
Verzonden: dinsdag 23 april 2024 08:29

Aan: [redacted]@doorarchitecten.nl>

Onderwerp: Brederodestraat Alkmaar

Goedemorgen [redacted],

Ik wacht alleen nog op een reactie van [redacted] ivm contrair gaan welstand en op gegevens van jullie mbt de bomen. Inrit is akkoord.

Kreeg nog wel een opmerking van Stadswerk ivm riolering:

Het hemelwater van het pand mag niet direct geloosd worden op het gemeentelijk rioolstelsel.

[redacted], Graag een eis opnemen in de omgevingsvergunning dat het hemelwater van de nieuwbouw op eigen terrein verwerkt moet worden. Conform het beleidsplan klimaatadaptatie, die is vastgesteld op 12 maart 2024.

Kan jij hier nog op reageren? Is dit ook aan jullie meegegeven tijdens het vooroverleg? De bouwplaatsinrichting en ontsluiting ligt bij onze stadsregisseur. Met wie kan er hierover het best contact opgenomen worden voor als er vragen zijn?

Laatste plooitjes en dan kan de vergunning uit!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
team Bouwen



Unit Leefgebied

mijn werkdagen zijn van maandag t/m donderdag

☎ (+31) [redacted] (bereikbaar uitsluitend tussen 7.30 en 17:00 uur tijdens de hierboven opgegeven werkdagen)

@ [redacted]@Alkmaar.nl

✉ Postbus 53

1800 BC Alkmaar

🌐 www.alkmaar.nl