

Bouwfonds Ontwikkeling BV  
De heer [REDACTED]  
Postbus 4376  
2003 EJ HAARLEM

Datum  
29 augustus 2011

Uw kenmerk  
PN 232674 (Grontmij)

Contactpersoon  
[REDACTED]

Onderwerp  
Woningbouwplan Jaagpad te Alkmaar

Registratienummer  
11.29986

Doorkiesnummer  
[REDACTED]

Geachte heer [REDACTED]

Op 3 augustus 2011 is door Grontmij Nederland BV namens Bouwfonds Ontwikkeling BV een aanvraag voor een watervergunning ingediend voor de aanleg van de riolering en het plaatsen van lozingspunten ten behoeve van het woningbouwplan Jaagpad Midden te Alkmaar. Op 18 augustus 2011 heeft u hierover een brief ontvangen van de afdeling Vergunningen en Handhaving met kenmerk 11.29047 waarin is ingestemd met het plaatsen van de lozingspunten.

In aanvulling op deze brief willen wij graag nog inhoudelijk reageren op het Rioleringsplan Jaagpad te Alkmaar, dat als document bij de vergunningaanvraag was gevoegd. Wij hebben de volgende opmerkingen:

- Op pagina 5 wordt gesteld dat het waterpeil in het Noordhollands Kanaal kan stijgen tot NAP -0,20 m. Dit is onjuist. In extreme situatie kan het waterpeil in het NH Kanaal stijgen tot NAP 0,00 m. Dit is belangrijk, omdat in het rioleringsplan bij paragraaf 2.6 is aangegeven dat de drempel van de uitstroompunten van het HWA stelsel op NAP -0,15 worden aangelegd. Tevens is bij hoofdstuk 4 aangegeven dat de drempel van de nieuwe overstortput op NAP -0,10 wordt aangelegd. Het zou onze voorkeur hebben deze drempelhoogten daarom op NAP 0,00 m aan te leggen. Als men kan aantonen dat dit hydraulisch niet mogelijk is, kan men een terugslagklep toepassen zoals nu ook is voorgesteld.
- Par. 3.3.1: Het is onduidelijk waarom de galerijen van de woningen worden aangesloten op het DWA stelsel. Wij nemen aan dat dit schone oppervlakken zijn en stellen voor dat ze op het HWA geloosd kunnen worden (blz. 11).
- Er wordt een nieuwe overstort op het Noordhollands Kanaal aangelegd. In een voortraject is door het hoogheemraadschap aangegeven dat men hierbij dient aan te tonen dat de totale belasting uit het stelsel gelijk of minder wordt. Daarop heeft Grontmij een memo opgesteld (d.d. 14 februari 2011 met kenmerk PN.232674.24) waarin de oude en nieuwe situatie vergeleken zijn.

Hoogheemraadschap  
Hollands Noorderkwartier  
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard  
Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard

T 072-582 8282  
F 072-582 7010  
info@hknk.nl  
www.hknk.nl

Waterschapsbank  
63.67.53.778  
ING 1258851  
KvK 37161516

Registratienummer

11.29986

Datum

29 augustus 2011

- Uit die berekeningen blijkt dat zowel het overstortingsvolume als de overstortfrequentie verminderen in de nieuwe situatie. Deze informatie is relevant voor de nieuwe overstort, maar ontbreekt in het rioleringsplan en de vergunningaanvraag. B heeft hetzelfde kenmerk als eerdergenoemde notitie, maar bevat geen informatie over de emissie uit het gemengde rioolstelsel.

Indien u nog vragen heeft over deze opmerkingen kunt u contact opnemen met bovengenoemd contactpersoon of met [REDACTED] J via telefoonnummer [REDACTED] J

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

[REDACTED] J

Teamleider Planadvies  
Afdeling Planvorming

*Wilt u zich met vragen en correspondentie richten tot de in het briefhoofd genoemde contactpersoon onder vermelding van ons registratienummer?*

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen