


Section 4

VERANKERINGSLENGTEN LOSSE RECHTE STAVEN:								VERMEGVULDOEGFACTOREN:	
min: m en								staafdiameter:	
max: m en								bundel van 3 staven:	
NEN-EN192-1:1								$\sqrt{2} = 1,42$	
art. 8.7								bundel van 5 staven:	
beton sterkteklasse								$\sqrt{5} = 2,23$	
staalkwaliteit bewapening:									
: C30/37									
: B 500 B									
staafdiameter	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32		
basisveranker:	268	358	428	572	716	884	1164		
bovenstaven:	409	511	613	817	1022	1277	1635		
							</		



1 : 50

kubusdruksterkte : 30 N/mm²
betondekking: 50 mm. op de beugel
paalwapening volgens berekening leverancier
palen □ 290 x 290 mm²



Peil = 850 mm plus. NAP
wapening minimaal 300 mm. in de betonconstructie
veldpalen steklengte = 0 mm.

Type	afmeting	aantal	code	o.k. paa (NAP)	code	afzakhoehte	Bestellengte
■	290	61	B	-7000	a	-700	7450
■	290	101	C	-7500	a	-700	7950
■	290	19	D	-8500	a	-700	8950
▼	290	12	B	-7000	b	-200	7650

veldpalen behoeven niet te worden gesneld

A0 C:\Users\J\OneDrive\23-1823\tekeningen\r18 - 23-1823 - nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw Alkmaar uitvoering.rvt

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen