

[REDACTED]

Van: [REDACTED]>
Verzonden: woensdag 7 februari 2024 16:03
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Re: Advies brandveiligheid en advies welstandscommissie
Bijlagen: image001.jpg; 820630.pdf

Beste [REDACTED],

We hebben elkaar zojuist gesproken.
Wij pakken deze 5 punten op en zullen eea aanvullen. We zijn oa afhankelijk van andere dus de antwoorden zullen waarschijnlijk komende week of die week erop komen. We laten van ons horen.

Qua welstand is het duidelijk. Ze zijn niet akkoord.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]>
[REDACTED]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 feb 2024 om 14:39 heeft [REDACTED]> het volgende geschreven:

Goedemiddag [REDACTED],

Het plan is afgelopen donderdag besproken in de vergadering van de welstandscommissie. In de bijlage het advies. Graag je reactie hierop.

Mijn collega van de vakgroep brandveiligheid heeft het plan op dit aspect getoetst en heeft de volgende opmerkingen:

1. Architecten plattegronden komen niet overeen met het rapport bouwbesluit gegevens hoofdstuk brandveiligheid (blz. 40 t/m 47, blz. plattegronden op blz. 204 t/m 208)
2. Steenstrips toegepast, onduidelijk hoe de constructie opbouw daarvan is, welke lijm is toegepast en wat doet deze bij brand. Wat is de Blueclad achterplaat en hoeveel minuten brandwerendheid heeft deze plaat.
3. Op tekening S355 is het niet aangegeven hoe de staalconstructies aan de sterkte bij brand voldoen. Zie 3.3 brandwerendheid constructieve uitgangspunten
4. Let op brandoverslag situatie vanuit de woningen naar de EBV, m.b.t. de ventilatieroosters die zijn toegepast in de pui naar de EBV.
5. Vrijloopdeurdrangers niet op architecten tekening aangegeven in EBV. Dient cf. rapport te worden uitgevoerd. Echter staat dit in het rapport niet onder brandveiligheidsinstallaties beschreven.

Kan jij hier ook op reageren of actie op ondernemen.

Met vriendelijke groet,


team Bouwen

Unit Leefgebied

mijn werkdagen zijn van maandag t/m donderdag

  (bereikbaar uitsluitend tussen 7.30 en 17:00 uur tijdens de hierboven opgegeven werkdagen)

  [Alkmaar.nl](mailto:alkmaar@alkmaar.nl)

 Postbus 53
1800 BC Alkmaar

 www.alkmaar.nl