

**Verzonden:**  
**Aan:**  
**Onderwerp:**

vrijdag 11 maart 2022 17:58  
Re: 3509-01 Revisie riolering Schermerpad Alkmaar

Hey

Jazeker. Dat is de put waar we samen in hebben gekeken waar een buis inzit die aan de bovenzijde open is.

Met vriendelijke groet,

I


Op 11 mrt. 2022 om 09:50 heeft het volgende geschreven:

Hoi

Dank.

Ga er nog even induiken.

Eén dingetje vooraf: er is toch wel een aansluiting gemaakt op bestaande put gemengd riool? opdat het drainagewater op gemengd riool wordt afgevoerd?



Van:

Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 09:23

**Aan:** [REDACTED]

**Onderwerp:** FW: 3509-01 Revisie riolering Schermerpad Alkmaar

Hey [REDACTED],

Hierbij stuur ik je de revisie van het Schermerpad.

De streng is dus niet aangesloten op het oppervlakte water. De overstort zit in de put -0.66 NAP.

We hebben het dus aangebracht met een toekomst visie.....

Met een vriendelijke groet,

[REDACTED]

Directie / Toezicht



**TELEFOON**

[REDACTED]

**E-MAIL**

[REDACTED]

**WEBSITE**

[www.stadswerk072.nl](http://www.stadswerk072.nl)

---

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** dinsdag 1 maart 2022 11:45

**Aan:** [REDACTED]

**CC:** [REDACTED]

[REDACTED]

**Onderwerp:** FW: 3509-01 Revisie riolering Schermerpad Alkmaar

Goedemorgen [REDACTED],

Hierbij revisie riolering Schermerpad en Wagenmakerstraat te Alkmaar.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]