

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 9 maart 2023 13:33  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: verslag bewonersavond grondwateroverlast Schermerweg 21-02-2023 (1)

Hoi [REDACTED],

Prima verslag van de avond.

Eén nuance over de zin: "Niet uitgesloten kan worden dat de bouwactiviteiten hebben bijgedragen aan de overlast. Een precieze cijfermatige onderbouwing hiervan kan echter niet worden gegeven" (onder 3).

We hebben met de modelberekening wél een cijfermatige onderbouwing gegeven (namelijk: het is aannemelijk dat het grondwater t.p.v. de woningen enkele centimeters (maximaal 10 cm) structureel is verhoogd door de herinrichting). Dit blijft echter een modelberekening, waarbij dus ook een modelonzekerheid geldt van ~10 cm. We kunnen dus niet uitsluiten dat er geen effect is geweest, maar wel concluderen dat het qua grondwaterwijziging geen substantieel groot effect is geweest. In de 'oude' situatie werden ook al hoge grondwaterstanden verwacht (tot boven kruipruimtebodem). <dit zegt overigens niks over wijzigingen in regenwaterafstroming>.

Hopelijk kun je hiermee verder.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Adviseur Grondwater  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
|  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Haak aan:

Op al onze e-mail berichten is de disclaimer van toepassing.

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 8 maart 2023 13:45  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** verslag bewonersavond grondwateroverlast Schermerweg 21-02-2023 (1)

Hoi [REDACTED]

Kun je kort een blik werpen op verslag?

Of er geen rare dingen in staan e.d.

Alvast bedankt.

Groet,  
[REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Beheerder Riolering  
Stadswerk072

[Redacted]

[Redacted]