

[REDACTED]

Van: [REDACTED]@doorarchitecten.nl>
Verzonden: dinsdag 27 februari 2024 19:57
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Re: Advies brandveiligheid en advies welstandscommissie

Beste [REDACTED],

Wij hebben alles gereed. Morgen zend ik het naar u toe?
Moeten de stukken ook op het OLO gezet worden?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
@doorarchitecten.nl

DOOR
ARCHITECTEN



Nu partner van het
Circular Design Collective
Een initiatief van Superuse & New Horizon

Tuin van BRET
Kastrupstraat 11 c
1043 CR AMSTERDAM
[REDACTED]
www.doorarchitecten.nl
info@doorarchitecten.nl

*De Tuin van BRET is goed te vinden door de navigatie op Kastrupstraat 11 in te stellen.
Sla vervolgens af bij het straatnaambord 'Kastrupstraat 11A-11G'.
Het PIT lab van DOOR architecten is te herkennen aan haar 3 verdiepingen + zonnedak. Welkom!*

Van: [REDACTED]@alkmaar.nl>
Verzonden: donderdag 8 februari 2024 08:43
Aan: [REDACTED]@doorarchitecten.nl>
Onderwerp: RE: Advies brandveiligheid en advies welstandscommissie

Goedemorgen [REDACTED],

Wacht ik dat even af.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
team Bouwen



Unit Leefgebied

mijn werkdagen zijn van maandag t/m donderdag

☎ [redacted] (bereikbaar uitsluitend tussen 7.30 en 17:00 uur tijdens de hierboven opgegeven werkdagen)

@ [redacted] [@Alkmaar.nl](mailto:[redacted]@Alkmaar.nl)

✉ Postbus 53
1800 BC Alkmaar

🌐 www.alkmaar.nl

Van: [redacted]@doorarchitecten.nl>

Verzonden: woensdag 7 februari 2024 18:20

Aan: [redacted]@alkmaar.nl>

Onderwerp: Re: Advies brandveiligheid en advies welstandscommissie

Wij willen nog even reageren op de welstand.

Deze brief zetten we zsm op.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] [@doorarchitecten.nl](mailto:[redacted]@doorarchitecten.nl)

[redacted]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 feb 2024 om 14:39 heeft [redacted] [@alkmaar.nl](mailto:[redacted]@alkmaar.nl) het volgende geschreven:

Goedemiddag [redacted],

Het plan is afgelopen donderdag besproken in de vergadering van de welstandscommissie. In de bijlage het advies. Graag je reactie hierop.

Mijn collega van de vakgroep brandveiligheid heeft het plan op dit aspect getoetst en heeft de volgende opmerkingen:

1. Architecten plattegronden komen niet overeen met het rapport bouwbesluit gegevens hoofdstuk brandveiligheid (blz. 40 t/m 47, blz. plattegronden op blz. 204 t/m 208)
2. Steenstrips toegepast, onduidelijk hoe de constructie opbouw daarvan is, welke lijm is toegepast en wat doet deze bij brand. Wat is de Blueclad achterplaat en hoeveel minuten brandwerendheid heeft deze plaat.
3. Op tekening S355 is het niet aangegeven hoe de staalconstructies aan de sterkte bij brand voldoen. Zie 3.3 brandwerendheid constructieve uitgangspunten
4. Let op brandoverslag situatie vanuit de woningen naar de EBV, m.b.t. de ventilatieroosters die zijn toegepast in de pui naar de EBV.

5. Vrijloopdeurdrangers niet op architecten tekening aangegeven in EBV. Dient cf. rapport te worden uitgevoerd. Echter staat dit in het rapport niet onder brandveiligheidsinstallaties beschreven.

Kan jij hier ook op reageren of actie op ondernemen.

Met vriendelijke groet,



team Bouwen

<image001.jpg>

Unit Leefgebied

mijn werkdagen zijn van maandag t/m donderdag



(bereikbaar uitsluitend tussen 7.30 en 17:00 uur tijdens de hierboven opgegeven werkdagen)



@ @Alkmaar.nl



*Postbus 53
1800 BC Alkmaar*



www.alkmaar.nl

<820630.pdf>